


Moduł zasilacza 150W

MZ-60-150



W centrali POLON 6000 można zainstalować zasilacze o mocy 150 W (MZ-60-150) lub 300 W (MZ-60-300).

Moduł zasilający składa się z zasilacza (moduł mocy) oraz modułu kontroli zasilania MZP-60.

Moduł MZ-60-150 w wykonaniu 150W (5A dla 30V) może być montowany w obudowie centrali zamiennie z szynami montażowymi SM-60.

Podczas deklaracji modułu MZP-60 należy zadeklarować pojemność dołączonych rezerwowych akumulatorów:

- zakres 1: akumulatory 17 - 40Ah - prąd ładowania maksymalnie 2,1 A;
- zakres 2: akumulatory 41 - 65Ah - prąd ładowania maksymalnie 3,5 A;
- zakres 3: akumulatory 66 - 134Ah - prąd ładowania maksymalnie 7,0 A.