JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego

The Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection

CNBOP

PCA

AC 063

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 1890/2005

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że wyrób budowlany:

Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi,
typ POLON-4500

wprowadzony do obrotu przez:	**Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o. ul. Glinki 155 85-861 Bydgoszcz**
wyprodukowany przez:	**Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o. ul. Glinki 155 85-861 Bydgoszcz**
spełnia wymagania:	**PN-EN 12094-1:2004 (U) Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych, automatycznych central sterowania gaszeniem**

W ocenie zgodności zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego określa załącznik stanowiący integralną część certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcę wymagań zawartych w umowie Nr 185/DC/2005

Okres ważności certyfikatu od 07.06.2005r. do 06.06.2010r.

pod warunkiem, że wymagania określone w powoływanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczącym zmianom.

KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

st. bryg. mgr inż. Zbigniew Sikorski

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

DYREKTOR CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia 07 czerwca 2005r.

JC/53/07.04.2005

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
The Certification Body
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego
The Józef Tuliszkowski Scientific and Research Centre for Fire Protection
CNBOP
PCA
Polskie Centrum Akredytacji
AC 063

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 1890/2005

Nazwa i typ wyrobu: **Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi, typ POLON-4500**

wprowadzony do obrotu przez: **Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Polon-Alfa Sp. z o.o.**
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:

Rodzaj centrali	adresowalna	
Stopień ochrony obudowy	IP30	
Zakres temperatur pracy	od -5 °C do +40 °C	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	536 x 492 x 218 mm	
Typ urządzeń współpracujących z centralą	czujki szeregu 4046, 40 z modułem ADC 4001, ostrzegacze pożarowe szeregu 30 i 40, ROP 4001 (H), sygnalizatory SAL-4001, SO-1, SD-1, przyciski PG-1, PS-1, elementy kontrolno sterujące EKS-4001, EWS-4001, EWK-4001	
Zasilanie główne:		
Napięcie zasilania	230 V AC	
Wewnętrzne napięcie robocze	24 V	
Zasilanie awaryjne:		
Typ akumulatorów	Pb szczelne, np. EP-40-12 Europower	
Max. pojemność akumulatorów	180 Ah	
Linie dozorowe:		
Rodzaj linii dozorowych	pętlowe	otwarte
Liczba linii dozorowych	4	4
Max. liczba elementów na linii dozorowej	127	32
Nadzorowane linie sygnałowe:	4 szt. - do podłączania sygnalizatorów akustycznych z możliwością ich wyciszenia	
Wyjścia:		
Przekaźnikowe bezpotencjałowe / potencjałowe	8 szt. (obciążalność styków 1 A / 30 V)	
Wejścia: nadzorowane	4 szt.	
Maksymalna ilość stref gaśniczych:	4 (przy 4 modułach typu MSG-45)	

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/2613/2005 z dnia 03.06.2005
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotycząca wyrobu z 2004 roku nr ID-E316-001,
Sprawozdanie z badań: 2301/BA/05z dnia 01.04.2005r. wykonane przez Zakład/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP

KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

st. bryg. mgr inż. Zbigniew Sikorski

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Józefów, dnia: 07 czerwca 2005 r.

DYREKTOR CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski