



BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. (+48 22) 812 69 38, tel./fax 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/112/06

Dostawca: KONTAKT - SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice - Dziedzice

Producent: KONTAKT - SIMON S.A.
(Nazwa i adres) ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice - Dziedzice

Nazwa wyrobu: Łączniki instalacyjne kołyskowe, podtynkowe, z zaciskami gwintowymi

Typ (model): seria DYNAMIC - typ: NW1AB, NW1ABL, NW1ASB, NW5AB, NW5ABL
seria CLASSIC - typ: MW1AB, MW1ABL, MW5AB, MW5ABL
seria BASIC-MODUŁ - typ: BMW1AB, BMW1ABL, BMW5AB, BMW5ABL

Dane techniczne: 16AX; 250V~; IP44; rozwiązanie A

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60669-1:2006 (EN 60669-1:1999+A1:2002)	TS-06.8363/II	BBJ-SEP

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 73/23/EWG + 93/68/EWG (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. Dz. U. Nr 259 poz. 2172),

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 08 grudnia 2006r.



Dyrektor

Janusz Okólski
Janusz Okólski