

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

K – S / 162 / 2010

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21

PL 43 – 500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby :

Wyłączniki przekaźnikowe z czujnikiem ruchu z serii **CLASSIC**, oznaczone :

- **MCR10P/...** – Wyłącznik przekaźnikowy z czujnikiem ruchu o parametrach:
 - 230V~ / 50Hz
 - Obciążenie w kategorii AC1 – max 2000W (8A)
 - Obciążenie w kategorii AC3 – max 450VA (2A)
- **MCR10P.01 /...** – Wyłącznik przekaźnikowy z czujnikiem ruchu, moduł, o parametrach:
 - 230V~ / 50Hz
 - Obciążenie w kategorii AC1 – max 2000W (8A)
 - Obciążenie w kategorii AC3 – max 450VA (2A)

produkowane przez naszą Spółkę, do których odnosi się niniejsza Deklaracja, są zgodne z postanowieniami Dyrektyw: **2006/95/WE**; **89/336 /WE** oraz następującymi normami:

- **PN – EN 60669-2-1 : 2007** pt. Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji. Wymagania szczegółowe. Łączniki elektroniczne.
- **PN-83 / E-93152** pt. Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V

Rok wprowadzenia znakowania CE : 2010

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Andrzej Kańtoch

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny


Andrzej Chojnacki

Czechowice – Dziedzice dnia 22.02.2010 r.