

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

K – S / 163 / 2010

KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna

ul. Bestwińska 21

PL 43 – 500 Czechowice – Dziedzice

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:

Wyłącznik czasowy przekaźnikowy z serii **CLASSIC**, oznaczony:

- **MWCz10P/...** – Wyłącznik czasowy przekaźnikowy o parametrach:
 - 230V~ / 50Hz
 - Obciążenie w kategorii AC1 – max 2000W (8A)
 - Obciążenie w kategorii AC3 – max 450VA (2A)
- **MWCz10P.01 /...** – Wyłącznik czasowy przekaźnikowy, moduł, o parametrach:
 - 230V~ / 50Hz
 - Obciążenie w kategorii AC1 – max 2000W (8A)
 - Obciążenie w kategorii AC3 – max 450VA (2A)

produkowane przez naszą Spółkę, są zgodne z postanowieniami Dyrektyw:
2006/95/WE; 89 / 336 /WE oraz następującymi normami:


- **PN – EN 60669-2-1 : 2007** pt. Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji. Wymagania szczegółowe. Łączniki elektroniczne.
- **PN-83 / E-93152** pt. Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V

Rok wprowadzenia znakowania CE : 2010


CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor

ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


Andrzej Kańtoch**WICEPREZES ZARZĄDU**

Dyrektor Naczelny


Andrzej Chojnacki

Czechowice – Dziedzice dnia 29.03.2010 r.