

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
 Nr 1/E294/02/2013/PL

 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: **IGNIS 1520M**
**CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

**KOD 294/02 XY ZZZZZZ** (rok, kwartał, numer kolejny)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

**Centrale do stosowania w urządzeniach gaśniczych gazowych,  
 instalowanych w budynkach, będących kompletną działającą instalacją.**

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

**Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155**

 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**

 6. **CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY  
 PRZECIWPOŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
 nr 1438** przeprowadziło certyfikację wyrobu w systemie oceny I i wydało  
**Certyfikat zgodności EC nr 1438/CPD/0095.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 12094-1:2003 rozdział
<b>1</b>	<b>Opóźnienie odpowiedzi</b>		
	Stan uruchomienia	Spełnia	4.8
<b>2</b>	<b>Niezawodność eksploatacyjna</b>		
	Wymagania funkcjonalne	Spełnia	4
	Wymagania konstrukcyjne	Spełnia	5
	Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dotyczące CSG sterowanych programowo	Spełnia	6
<b>3</b>	<b>Parametry spełniane podczas pożaru</b>		
	Przetwarzanie sygnałów i sygnalizacja	Spełnia	4.3
	Odbieranie i przetwarzanie wejściowych sygnałów inicjujących	Spełnia	4.4
	Transmisja sygnału gaszenia	Spełnia	4.5
	Uruchomienie urządzeń alarmowych	Spełnia	4.6

<b>Lp.</b>	<b>Zasadnicze charakterystyki wyrobu</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 12094-1:2003 rozdział</b>
<b>4</b>	<b>Wytrzymałość</b>		
<b>Badania</b>		<b>Spełnia</b>	<b>4.8</b>

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Bydgoszcz 01.07.2013r.

Prezes Zarządu Komplementariusza



Jerzy Karczewski