

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3271/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Ambient-System Sp. z o. o.
ul. Bysewska 27
80-298 Gdańsk

stwierdza, że wyrób:

**Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-S206B,
ABT-S206BC**

produkowany przez:

Ambient-System Sp. z o. o.
ul. Bysewska 27
80-298 Gdańsk

w zakładzie produkcyjnym:

Ambient-System Sp. z o. o.
ul. Bysewska 27
80-298 Gdańsk

spełnia wymagania:

**pkt. 11.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 4480/2018 z dnia 29.01.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 766/BA/18 z dnia 17.05.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych
w umowie nr 3271/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres ważności świadectwa:

od **10.06.2020 r.**

do **27.06.2023 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 10 czerwca 2020 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3271/2018 z dnia 28.06.2018 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3271/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Głośnik do dźwiękowych systemów ostrzegawczych typu ABT-S206B, ABT-S206BC

Typ głośnika:	ABT-S206B	ABT-S206BC
Typ transformatora:	HAVBY-CPD-6W	
Napięcie zasilania głośnika [V]:	70 / 100	
Moc znamionowa głośnika [W]:	6	
Ustawienia mocy głośnika na odczepach transformatora [W]:	70 V: 3 / 1,5 / 0,75 / 0,37 100 V: 6 / 3 / 1,5 / 0,75	
Impedancja głośnika [Ω]:	8	
Impedancja transformatora - dla poszczególnych odczepów [Ω]:	1667 / 3333 / 6667 / 13333	
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (moc znamionowa / 4m) [dB]:	88	
Czułość S (1W / 4m) [dB]:	81	
Kąt promieniowania dla 500 Hz [°]:	180	
Kąt promieniowania dla 1 kHz [°]:	180	
Kąt promieniowania dla 2 kHz [°]:	95	
Kąt promieniowania dla 4 kHz [°]:	70	
Rodzaj środowiska pracy:	A	
Stopień ochrony IP:	32C	
Zaciski:	ceramiczna kostka przyłączeniowa	
Sposób zamocowania:	montaż wpuszczany do ściany lub sufitu z płyty gipsowo-kartonowej montaż do sufitu podwieszanego zwieszany	
Wymiary głośnika z obudową [mm]:	Ø 199 x 115	
Materiał obudowy:	metal	
Masa [g]:	1130	1140
Parametr zadziałania bezpiecznika:	130 °C	
Typ dodatkowego zabezpieczenia:	linka zabezpieczająca	
Elementy opcjonalne	Informacja identyfikująca	
Rodzaj i typ kondensatora:	nie dotyczy	4,7 µF J 250V MPT
Filtr:	nie dotyczy	

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 28 czerwca 2018 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3271/2018 z dnia 28.06.2018 r.