

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 1286/2012

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

Polon-Alfa Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz

stwierdza, że wyrób: **Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi - Terminal Sygnalizacji Równoległej typu TSR 4000**

produkowany przez: **Polon-Alfa Sp. z o.o. Spółka komandytowa**
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz

w zakładzie produkcyjnym **Polon-Alfa Sp. z o.o. Spółka komandytowa**
ul. Glinki 155
86-861 Bydgoszcz

spełnia wymagania: **pkt. 10.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**


Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1916/2012 z dnia 29.06.2012 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5105/BA/11 z dnia 14.04.2011 r., nr 5786/BA/12 z dnia 05.04.2012 r., nr 3253/BA/06 z dnia 05.02.2007 r., nr 1244/BA/03 z dnia 14.11.2003 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1286/DC/CNBOP-PIB/2012.

Okres ważności świadectwa: od **02.07.2012 r.** do **01.07.2017 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 2 lipca 2012 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1286/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi - Terminal Sygnalizacji Równoległej typu TSR 4000

Typ:	TSR 4000
Rodzaj urządzenia	terminal sygnalizacji równoległej (pełni rolę wyniesionego panelu informacyjno – obsługowego)
Współpracuje z centralą sygnalizacji pożarowej	POLON 4800 z oprogramowaniem PSC-48 w wersji co najmniej 3,0, POLON 4900 i POLON 4200 systemu POLON 4000
Stopień ochrony obudowy	IP30
Zakres temperatur pracy	-5 ÷ +40 °C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	314 x 368 x 106 mm
Wersja oprogramowania:	V1.6
Napięcie zasilania	230 V DC
Maksymalny pobór prądu	0,348 A
Maksymalna liczba urządzeń zdalnej sygnalizacji i obsługi współpracujących z CSP	16
Zasilanie główne: napięcie zasilania	230 V DC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów	2 x 12 V 7Ah, HV7-12 HITACHI (lub odpowiednik)
Maks. pojemność akumulatorów	7Ah
Napięcie ładowania akumulatorów	27,1 ÷ 27,6 V DC

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


wz. Zastępcy Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczzeń
mł. bryg. mgr inż. Jacek Zboina

